

Dotyczy postępowania: „**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku**”
Znak postępowania: **RIT.IV.271.14.2018**

W dniu 13 sierpnia 2018r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie. Jego treść publikujemy poniżej:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie.

Zgodnie z punktem 9.3 pkt. 1 Specyfikacji:

„(...) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (...) wykonał należycie: **(1) budowę, modernizację lub przebudowę oczyszczalni ścieków** do maksymalnej przepustowości na poziomie nie mniejszym niż **150 m³/h**. Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania całego zakresu robót wymienionego w pkt (1) w ramach jednego przedsięwzięcia (umowy)”

Czy Zamawiający zaakceptuje, jeśli w ramach przebudowy / modernizacji oczyszczalni ścieków zmianie nie uległ parametr maksymalnej przepustowości, ale mieści się w kryterium „nie mniejszy niż 150 m³/h”?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

TAK. Zamawiający zaakceptuje, jeśli w ramach przebudowy / modernizacji oczyszczalni ścieków zmianie nie uległ parametr maksymalnej przepustowości, ale mieści się w kryterium „nie mniejszy niż 150 m³/h”
Zamawiający, stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym zawiadamia, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym zakresie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski

GMINA ZBĄSZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (0-68) 384-91-40, 384-91-39
tel. (0-68) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487