

GMINA ZBĄSZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (0-68) 384-91-40, 384-91-39
tel. (0-68) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

Nr sprawy: RIT.IV.271.2.2012

Zbąszynek 07-02-2012r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 007102F ul. Czarna Droga w Zbąszynku”,

Wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ:

działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 14.f. SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia zakresów wykonanych robót budowlanych polegających budowie lub przebudowie drogi z masy asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, na różnych zadaniach, tzn. na jednym zadaniu wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej z kanalizacją deszczową i chodnikami, a na drugim zadaniu wykonanie robót związanych przebudową urządzeń elektroenergetycznych, w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dopuszczamy możliwość łączenia zakresów wykonanych robót budowlanych pod warunkiem, że nie będzie to łączenie w celu wykazania warunku wartości zamówienia tzn. wykonawca wykazuje wykonanie robót z zakresu robót drogowych o wartości minimum wartości oferty o zakresie min 500mb oraz wykonanie innego zadania polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Zwraca się z następującym zapytaniem:

Z projektu technicznego wynika, że w podłożu zalegają grunty nienośne. Zastosowano pod całą konstrukcję jezdni, ścieżki rowerowej i chodników wymianę gruntu. W związku z powyższym wykonawca stoi na stanowisku, że grunt użyty do zasypiania wykopów powinien pochodzić z dokopu. Zwracamy się o weryfikację poz. 4, 5, 24, 25 kosztorysu ofertowego branży sanitarnej poprzez zmianę rodzaju gruntu do zasypiania.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Kanał deszczowy zaprojektowano poniżej zalegania gruntów nienośnych.
2. W poz. 4, 5, 24, 25 kosztorysu ofertowego ujęto zasypianie części wykopu pod kanał deszczowy wykonywanego po usunięciu gruntów nienośnych. Wymiana gruntów jest ujęta w kosztorysie branży drogowej. Wobec powyższego nie ma konieczności zasypywania wykopu ujętego w branży sanitarnej gruntem z dokopu.

Zgodnie z art. 27 ust 2 Ustawy Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski