

## GMINA ZBĄSZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1  
tel. (0-68) 384-91-40, 384-91-39  
tel. (0-68) 384-94-84  
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

Nasz znak RIT.IV.271.14.2012

Data: 03.12.2012r.

Dotyczy: Pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chlastawie**”

W dniu 28-11-2012r. wpłynęło zapytanie do postępowania. Treść pytania została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Udzielając odpowiedzi na pytanie podaję podstawowe minimalne parametry nawierzchni:

1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej.
2. Struktura nawierzchni włókno polipropylenowe fibrylowane.
3. Wysokość włókna trawy min.18 - 25mm.
4. Gęstość pęczków  $\sigma$  min. 39900 pęczków/m<sup>2</sup>.
5. Ciężar min 6600 dtex.
6. Po wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej należy zasypać ją piaskiem kwarcowym do wysokości zgodnej z wymaganiami producenta .

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski