



Biuro Projektów Dróg i Mostów „**PRODiM**”

ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-156-64-65

Tel. 68-387-55-13

Kom. 601-96-80-88

Nowa Sól, dn. 10.09.2013 r.

**Urząd Miejski w Zbąszynku**  
**ul. Rynek 1**  
**66-210 Zbąszynek**

**Dotyczy: „Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej  
Zbąszynek Dąbrówka Wlkp.”**

W nawiązaniu do pisma RIT.IV.271.9.1013 z dnia 09.09.2013 Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODiM” w Nowej Soli udziela wyjaśnień dot. balustrady ochronnej U-11a:

- proponowany kolor balustrady **żółty (lub do uzgodnienia z Inwestorem)**,
- balustradę ochronną U-11a należy wykonać zgodnie z wymaganiami SST (**D-07.06.02 – pkt. 2.3, strona 153**) tj:

Elementy balustrady:

- słupki, pochwyt i dolny przeciąg – rura stalowa  $\text{Ø}60,3 \times 3,2$
  - szczeblinki w rozstawie max. 0,14 m – rura stalowa  $\text{Ø}26,9 \times 2,3$
- Wysokość balustrady – 1,20 m, rozstaw słupków – 2,0 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być zabezpieczone dwuwarstwowym systemem epoksydowo-poliuretanowym o grubości 150  $\mu\text{m}$ . System malarski musi posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM.

**WŁAŚCICIEL**

*Andrzej Szewczyk*