

Dotyczy: odpowiedzi napytania do postępowania pn.: „**ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104108 F (UL. KRÓTKIEJ) I DROGI GMINNEJ NR 104103 F (UL. DŁUGIEJ) W ZBĄSZYNKU**” z dnia 12.03.2014r.

1. Potwierdzamy że ilości robót branży drogowej są właściwie obliczone.
2. Zamawiający żąda wykazania polisy o wartości min 500 000 zł zgodnie ze zmianą ogłoszenia z dnia 14-03-2014r.
3. Zamawiający założył w postępowaniu rozliczenie ryczałtowe, lecz będzie wymagał od wykonawcy kosztorysu różnicowego, który jest mu niezbędny do wprowadzenia zmian ilościowych i wartościowych do książki obiektu. Kosztorys różnicowy podlega ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego
4. Ostatecznie zrezygnowano z przesunięcia kabla SN , kabel należy chronić rurą osłonową dwudzielną. Należy w sumie zastosować 80 m rur osłonowych.
5. Należy przyjąć źródło światła o mocy 100 W.
6. Należy ująć demontaż istniejącego oświetlenia.
7. Należy ująć demontaż lampy jak w pkt. powyżej.
8. Podany w dokumentacji sposób wykonania uziemienia jest jedną z wielu możliwości jego wykonania . Uziemienie można wykonać jako poziome, pionowe lub wykorzystując istniejące uziemienie likwidowanej linii oświetleniowej. W przypadku uziemień istotą jest wartość rezystancji uziemienia  $R < 30 \Omega$ , a nie sposób jej układania.
9. Istniejące oświetlenie jest wydzielone jako kablowe -zalicznikowe. Urządzenia oświetlenia ulicznego są pod napięciem tylko w godzinach nocnych. Po stronie wykonawcy leży odpowiednie przygotowanie bezpiecznego miejsca pracy.
10. Jak wyjaśniono w pkt. 4 zrezygnowano z przesuwania kabla, należy go zabezpieczyć rurą osłonową.