

Zbąszynek, 24-06-2014r.

RIT.IV.271.5.2014

**Dotyczy : REMONT Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ  
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZBĄSZYNKU - RIT.IV.271.5.2014**

W dniu 23-06-2014r. do zamawiającego wpłynęły następujące pytania do postępowania:

„Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy na kole do pchnięcia kula ma być też rzut młotem?  
*Odp. W kole do pchnięcia kulą nie będzie odbywał się rzut młotem.*
2. Czy należy wycenić klatkę do rzutu młotem?  
*Odp. Nie należy wyceniać klatki, ponieważ jej tam nie ma być.*
3. Jakie wymiary słupów piłko chwyków należy przyjąć do oferty?  
*Odp. Słupy piłkochwyków przyjąć analogicznie jak istniejące piłkochwyty Wymiary słupów piłkochwyków:  
- profil aluminiowy 80 x 80 mm  
- tuleja piłkochwytu 700 mm.*
4. Jaki typ siatki piłko chwyków należy przyjąć do oferty?  
*Odp. Siatkę piłkochwyków przyjąć analogicznie jak w istniejących piłko chwykach siatka polipropylenowa, grubość 3mm, oczko 10 x 10 cm  
- obecne wymiary piłkochwyków: 6 m wysokości, 30 m długości, mają zostać przedłużone do 40 metrów długości.*
5. Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych dla projektowanego ogrodzenia bieżni, furtek i bramy.  
*Odp. Typ ogrodzenia opisano szczegółowo w dokumentacji technicznej w SST.*
6. Czy projektowane ogrodzenie bieżni ma posiadać cokół? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymagań.  
*Odp. Również opisano w SST*
7. Czy ogrodzenie nad murem oporowym ma być w tym samym systemie co ogrodzenie bieżni?  
*Odp. Tak.*
8. Czy do treningowego pchnięcia kulą jest zaprojektowane dojście? Brak na planie zagospodarowania. Prosimy o ewentualne uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru.  
*Odp. Nie projektuje się osobnego dojścia do rzutni pchnięcia kulą.*

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wiesław Czuczera*