

Pytania i odpowiedzi do postępowania z dnia 25-01-2016r.

Dotyczy : Postępowania w przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa ul. Długiej i ul. Targowej oraz przebudowa ul. Chrobrego wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia drogowego w Zbąszynku”

Pytanie 1 :

Czy w przypadku kwalifikacji zawodowych dla osoby Kierownika Budowy, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą która zgodnie z ustawą Prawo Budowlane posiada właściwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej nabyte przed rokiem 1994 kiedy to nie wydawano uprawnień drogowych bez ograniczeń.

Odp. Tak zamawiający uzna takie kwalifikacje zawodowe nabyte przed 1994r., Zamawiający uzna warunek kwalifikacji zawodowych za spełniony.

Pytanie 2:

W kosztorysie ofertowym dla poz. 55: ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,2 m i rozstawie słupków co 2,0 m) wraz z osadzeniem słupków w fundamencie betonowym podano długość balustrady do wykonania w ilości 247 m natomiast w projekcie 14 m, która ilość jest właściwa.”

Odp. Właściwa jest ilość z opisu i projektu tj. 14mb. Proszę wycenić 14mb w pozycji 55 kosztorysu ofertowego.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyczerski