

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 223 21
e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 12 października 2016 r.

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu
Al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomości w Zbąszynku
Plac Dworcowy 4
66-210 Zbąszynek

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 49/16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego Nr:DL.OBS.9051.03137.2016.S z dn. 12.10.2016r. opracowanego przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., próbki wody przeznaczonej do spożycia - **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia wody w miejscowości Zbąszynek, PKP Zbąszynek przy ul. Dworcowej 4 w związku z obecnością w pobranej próbce wody bakterii Escherichia coli w ilości 2 jtk/100ml (przy niepewności 1-7 jtk/100ml) oraz bakterii grupy coli w ilości 16 jtk/100ml (przy niepewności 10-26 jtk/100ml) w wodzie z sieci (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 w 100 ml wody).**

W związku z powyższym zobowiązuję **PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 8 w Poznaniu oraz PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Zbąszynku Plac Dworcowy 4, 66-210 Zbąszynek** do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z ujęcia wody w miejscowości Zbąszynek, PKP Zbąszynek przy ul. Dworcowej 4 – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), o czym proszę poinformować mnie pisemnie, z równoczesnym dołączeniem wyniku badania jakości wody

wykonanego w ramach nadzoru sanitarnego, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zobowiązuję **PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Al. Niepodległości 8 w Poznaniu oraz PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Zbąszynku Plac Dworcowy 4, 66-210 Zbąszynek** do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informuję również, że w przypadku dostarczania wody cysterną – napełniamy ją wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tylko i wyłącznie ze źródła wskazanego przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. **Woda z cysterny przeznaczona do spożycia przez ludzi może być używana wyłącznie po przegotowaniu - informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.**

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Ujęcie wody w miejscowości Zbąszynek dostarcza wodę dla ok. 450 osób mieszkających w miejscowości Zbąszynek, a dobową produkcję wody wynosi ok. 115 m³/dobę.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

1. adresat
- 2.aa.

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy w Zbąszynku
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Świerczewskiego 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.