


YKYż 5x10mm²

≈50m

tablica w istniejącym budynku



UWAGI:


1. System ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym samoczynne wyłączenie zasilania
2. Układ instalacji odbiorczej TN-S

np.: 17/21 oznacza odległość między słupami długość odcinka kabla

np.: I/1/4 oznacza lampa/nr lampy/ilość opraw

LEGENDA:

-  słup stalowy ocynkowany typu CS60-80/3, h=9,0m z fundamentem,
-  oprawa oświetleniowa TEMPO RUP 351KA 250W PHILIPS

P.W."GEOMETRA"	
	
ul. Szachna 9 66-100 Sulików	
Lokalizacja: obręb Dąbrówka Wilko, gm. Zbąszynek działki: 200/1, 200/2, 199/1	
Nr rys.: E1	
elektryczna	
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
Branża elektryczna	
Inwestor: Gmina Zbąszynek, Pl. Rynek 6 66-100 Zbąszynek	
Skala:	
Data:	
04.01.2010	
Opracował: inż. Andrzej Makarek	
Autor projektu: mgr inż. Piotr Furmaniak upr bud: 367/88/PW	