

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Kultury i Folkloru Dąbrowce Wielkopolskiej”

W dniu 19.12.2012r. do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu proszę o wyjaśnienie treści SIWZ.

1. Na rysunku nr 2 opisane są średnice rurociągów miedzianych w wielkościach fi 22mm i 12.7mm. w załączonym przedmiarze nie ma uwzględnionych tych rurociągów. W związku z tym zmieni się także ilość i wielkość otulin dla w/w rurociągów. Czy wykonawca ma wycenić zakres prac, który opisuje załączony przedmiar, czy wycenić wg załączonej dokumentacji.
2. Proszę o podanie parametrów technicznych, wydajności, wielkości, typu wentylatora dla wentylacji mechanicznej. Proszę o podanie miejsca zamontowania w/w wentylatora.
3. Jeżeli Wykonawca ma zamontować wentylator na dachu, to proszę o potwierdzenie, że należy również ująć w wycenie cokół dachowy.
4. Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiarowej nr 56. Proszę podać wyczerpująco na czym ma polegać przebudowa instalacji elektrycznej, bądź proszę o załączenie dokumentacji projektowej która w jednoznaczny sposób wskaże zakres prac elektrycznych do wykonania

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 29,34; 31 proszę o jednoznaczne i wyczerpujące odpowiedzi, które pozwolą wszystkim Wykonawcą biorącym udział w w/w postępowaniu należycie przygotować ofertę.